

## Отчет

### об исполнении предписаний государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 3 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области в 2014 году

| № п/п   | Наименование ОУ  | Цель проверки   | Результаты проверки   | Принятые меры по результатам проверок   |
|---|--|---|---|---|
| <b>Госпожнадзор городского округа Жигулевск</b> |  |   |   |   |
| 1   | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области | Соблюдение требований пожарной безопасности организацией и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности и принятие мер по результатам проверки | Предписание № 257/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В помещении спортивного зала на все светильники установлены колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника (13.11.2014).</li> <li>2. Сотрудниками ООО «Рубикон» проведена проверка АПС, произведена замена АКК и предохранителя на выход 12 в бесперебойнике (14.11.2014).</li> <li>3. Написано письмо главе администрации города о необходимости устранения требований пожарной безопасности (12.12.2014)</li> </ol> |

